

Trinkwasserproben vom 05. März 2025

STPW Zelgweg		
(Zone Dorf)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	0
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	14.8
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	1.5
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	13.3
Säureverbrauch	mmol/l	2.7
Resthärte	°fH	1.5
Calcium	mg/l	49.4
Magnesium	mg/l	6.1
Natrium	mg/l	4.5
Kalium	mg/l	1.1
Chlorid	mg/l	5.9
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	2.6
Sulfat	mg/l	14.1

Gemeindehaus		
(Zone Dorf)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	3
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	19.4
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	1.9
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	17.6
Säureverbrauch	mmol/l	3.5
Resthärte	°fH	1.8
Calcium	mg/l	60.5
Magnesium	mg/l	10.4
Natrium	mg/l	9.2
Kalium	mg/l	1.3
Chlorid	mg/l	15.4
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	4.9
Sulfat	mg/l	12.9

Sihlwaldstr. 5 - Hy 200		
(Zone Striempel)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	13
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	23.7
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	2.4
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	21.7
Säureverbrauch	mmol/l	4.3
Resthärte	°fH	2.0
Calcium	mg/l	71.6
Magnesium	mg/l	14.3
Natrium	mg/l	13.8
Kalium	mg/l	1.3
Chlorid	mg/l	24.2
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	7.0
Sulfat	mg/l	11.9

Reservoir Rebacher		
(Zone Striempel)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	5
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	31.0
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	3.1
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	28.1
Säureverbrauch	mmol/l	5.6
Resthärte	°fH	2.9
Calcium	mg/l	88.9
Magnesium	mg/l	21.3
Natrium	mg/l	20.9
Kalium	mg/l	1.5
Chlorid	mg/l	37.6
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	10.6
Sulfat	mg/l	10.3



Wildpark Langenberg		
(Zone Waldi)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	1
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	34.3
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	3.4
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	31.8
Säureverbrauch	mmol/l	6.4
Resthärte	°fH	2.5
Calcium	mg/l	99.0
Magnesium	mg/l	23.4
Natrium	mg/l	24.9
Kalium	mg/l	1.5
Chlorid	mg/l	44.6
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	12.6
Sulfat	mg/l	9.2

Vordere Risleten		
(Zone Rengg)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	7
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	34.4
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	3.4
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	31.9
Säureverbrauch	mmol/l	6.4
Resthärte	°fH	2.5
Calcium	mg/l	99.2
Magnesium	mg/l	23.6
Natrium	mg/l	24.6
Kalium	mg/l	1.5
Chlorid	mg/l	43.9
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	12.7
Sulfat	mg/l	9.0

Albispass		
(Zone Albis)		
		Wert
Aerobe mesophile K. (30°C)	KBE/ml	0
E.coli in 100ml	KBE/100ml	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0
Gesamthärte	°fH	28.4
Gesamthärte (mmol/l)	mmol/l	2.8
Karbonathärte (SV ph 4.3)	°fH	27.6
Säureverbrauch	mmol/l	5.5
Resthärte	°fH	0.8
Calcium	mg/l	78.3
Magnesium	mg/l	21.4
Natrium	mg/l	<2.0
Kalium	mg/l	0.6
Chlorid	mg/l	<1.0
Fluorid	mg/l	<0.1
Nitrat	mg/l	10.5
Sulfat	mg/l	4.2

Mikrobiologische: Das Wasser dieser sieben Proben entsprechen den an Trinkwasser gestellten Anforderungen.

Chemisch: Alle analytisch bestimmten Werte zeigen ein normales Bild.

